

## <別紙1> 材料一覧表

### <引込線工事関係>

品名および仕様	数量	チェック
3. 2mm×3C DV線	25m	
DV線引留碍子(白)	4コ	
引込線用PJコネクタ(60型)	3コ	
〃 カバー(共用)	3コ	
PJコネクタ(5U型)	3コ	
〃 カバー(5U型)	3コ	
1. 2mm被覆バインド線(0.5m)*1	4本	
ヒューズ電線3. 2mm以下用	2本	
3. 2mm Bスリーブ	5本	
引込線用スリーブカバー(小)	5コ	
DV線年度標示札(黄・黒・赤・緑)	各1枚	

\*1: お客さま工事のラス張り防護管にも使用する。

### <計器工事関係>

品名および仕様	数量	チェック
10時間帯電灯計器(単三・120A)	1コ	
圧着端子14°: M8	6コ	
屋外用計器箱(L: アイボリー) *木ネジ(計器箱用付属)30mm	1コ	
電流制限器(Sブレーカ 50A) *ホーム分電盤に組込済み	1コ	
計器用絶縁端末キャップ(中) *3個はSBに組込済み	6コ	
木ネジ(SB取付用)30mm *ホーム分電盤に組込済み	3コ	
計器工所用絶縁キャップ	1コ	
計器指示票	3枚	

### <お客さま工事関係>

品名および仕様	数量	チェック
CV 14mm <sup>2</sup> ×3C	3.0m	
VVR8sq-3C	2.0m	
VVF 2.6mm×2C	1.0m	
VVF 2.0mm×3C(緑)	2.0m	
VVF 1.6mm×2C	3.5m	
VVF 1.6mm×3C(緑)	2.5m	
IV 1.6mm(白)	2.5m	
IV 1.6mm(黒)	2.5m	
IV 1.6mm(赤)	5.0m	
GV 1.6mm(緑)	2.5m	
CV用片サドル 14mm <sup>2</sup> ×3C用	6コ	
VVR用片サドル 8mm <sup>2</sup> ×3C用	5コ	
VVF用片サドル 2.6mm×2C用	3コ	
VVF用ステップル(1号-2C用)	1/2箱	
VVF用ステップル(2号-3C用)	1/2箱	
GV用ステップル(5/8号)	1/2箱	
PF16mm 合成樹脂製可とう管(70cm)	1本	
合成樹脂製可とう管用片サドル *合成樹脂製	3コ	
合成樹脂製可とう管用コネクタ	2コ	
合成樹脂製プールボックス (200×200×75) *穴空け加工済	1コ	
金属製スイッチボックス	1コ	
金属製アウトレットボックス	1コ	
ゴムブッシング(31)	3コ	
ゴムブッシング(25)	2コ	
埋込型合成樹脂製スイッチBOX	4コ	
レセプタクル	1コ	
60W白熱電球(110V)	1コ	
圧着用リングスリーブ(小)	1コ	
リングスリーブ キャップ	1コ	

### <お客さま工事関係つづき>

品名および仕様	数量	チェック
埋込コンセント(200V20A E付)	1コ	
埋込コンセント(100V15A 2口E付)	1コ	
埋込コンセント(100V15A)	1コ	
埋込スイッチ(3路)	2コ	
パイロットランプ	2コ	
埋込取付枠	4枚	
住宅用分電盤(ELB30A) 6回路用(2回路200V)	1コ	
NFB(20A 200V)	1コ	
P型圧着スリーブ(38mm <sup>2</sup> )	2コ	
P型圧着スリーブ(22mm <sup>2</sup> )	1コ	
差込コネクタ3C	5コ	
差込コネクタ2C	10コ	
ラス張り防護用 合成樹脂管(0.1m)	1本	
ネジなし金属管 E19(35cm)	各1本	
金属管用片サドル E19用	2コ	
ネジなしボックスコネクタ E19用	2コ	
絶縁ブッシング E19用	2コ	
ジョイントボックス(クリア蓋)	1コ	
火災報知器(100V 電源用) *露出配線用取付台を含む	1コ	

### <共通>

品名および仕様	数量	チェック
木ネジ(20mm)	1箱	
木ネジ(25mm)	1箱	
ビニルテープ(黒)	3巻	
ビニルテープ(白)	1巻	
自己融着テープ	2巻	
チョーク(白)	2本	
電気使用申込書(電灯) (施工証明書含む)	一式	
引込および内線工事しゅん工票	1枚	